



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности профилактической работы

ГУ МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

п. Борисоглебский, ул. Вожажниковская, д. 9

(место составления акта)

«14» апреля 2017 г.

(дата составления акта)

10.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 23

по адресу: Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Октябрьская, д. 44

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова Максима Александровича от 14.03.2017 года № 23 о проведении плановой выездной проверки юридического лица: муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (МУ ДО ЦДТ).

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (МУ ДО ЦДТ).

Дата и время проведения проверки:

«13» апреля 2017 г с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут

(Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) 14.03.2017 г. *Р.У.*

(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Максим Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МУ ДО ЦДТ Нуждина Т.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не разработана специальная программа обучения мерам пожарной безопасности для проведения повторного противопожарного инструктажа	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п.6, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МУ ДО ЦДТ
2.	Не разработана специальная программа обучения мерам пожарной безопасности для проведения первичного противопожарного инструктажа	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п.6, 18, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МУ ДО ЦДТ
3.	Не разработана специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МУ ДО ЦДТ
4.	Разработанные специальные программы по проведению инструктажей о мерах пожарной безопасности не согласованы со структурным подразделением территориального органа МЧС России	п. 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МУ ДО ЦДТ
5.	Не определен порядок и не проводится практический показ и отработка умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим при проведении первичного противопожарного инструктажа	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п.19 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МУ ДО ЦДТ
6.	Не проводится проверка знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей при проведении повторного противопожарного инструктажа	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п.25 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МУ ДО ЦДТ
7.	Не проводится проверка приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим по итогам вводного противопожарного инструктажа по пожарной безопасности	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, п.30 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МУ ДО ЦДТ
8.	Не хранится на объекте исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ППР в РФ	МУ ДО ЦДТ
9.	Руководитель не организовал проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний	п. 24 ППР в РФ	МУ ДО ЦДТ

наружных пожарных лестниц.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Устав.
2. Приказ о назначении Нуждиной Т.Ю.
3. Договор пользования помещениями.
4. Выкопировка из технического паспорта.
5. Акт проведения комплексных испытаний АПС.
6. Свидетельства о прохождении ПТМ работниками учреждения (16 шт.).
7. Инструкция о мерах ПБ.
8. Инструкция ответственного за ПБ.
9. Инструкция о действиях обслуживающего персонала.
10. Инструкция о действиях при осмотре помещений перед закрытием.
11. Инструкция ответственного за проведение массовых мероприятий.
12. Инструкция о мерах ПБ при проведении огневых работ.
13. Инструкция по организации тренировок.
14. Приказ № 01-ПБ «Об установлении противопожарного режима».
15. Приказ № 02-ПБ «О назначении ответственных за соблюдение ПБ».
16. Приказ № 04-ПБ «О назначении ответственных за ПБ».
17. Приказ № 10-ПБ «О создании комиссии».
18. Приказ № 12-ПБ «О назначении ответственного за первичные средства пожаротушения».
19. Приказ № 13-ПБ «О порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и ПТМ».
20. Приказ № 14-ПБ «Об утверждении программы вводного противопожарного инструктажа».
21. Приказ № 15-ПБ «Об утверждении программы первичного противопожарного инструктажа».
22. Приказ № 1.1-ПБ «О мерах ПБ».
23. Приказ № 16-ПБ «О назначении места эвакуации».
24. Акт проверки вентиляции.
25. Программа вводного противопожарного инструктажа.
26. Акт приемки работ по выполнению плана эвакуации.
27. Договор на обслуживание АПС с ВДПО.
28. Акт проведения комплексных испытаний АПС.
29. Лицензия ВДПО.
30. Документы о проведении тренировки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямскому районам
Ярославской области по пожарному надзору

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 14 » 01 2017 г.



(подпись)

М.А. Смирнов

М.Л.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

« 2017 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати проверяющего

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области



M.A. Сидоров

Ярославской области по пожарному надзору

2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)